令和７年度　　水 道 水 等 水 質 検 査 成 績 一 覧 表

（第２・第３水源浄水）

	月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採取月日	4.9	5.1	6.5	7.3	8.7	9.4	10.2	11.13	12.4	1.8	2.1	3.5	
	天候 当日	晴	晴	晴	晴	雨	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇	
	天候 前日													
	気温	13.0	18.0	24.0	33.0	23.0	27.0	24.0	13.0	1.0	6.0	5.0	8.0	
	水温	11.7	14.6	19.5	26.4	27.2	29.0	24.4	15.0	13.1	8.5	7.0	9.9	
1	一般細菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0.0003未満										0.003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0.00005未満										0.0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001	0.01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0.002未満										0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0.004未満										0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.38										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0.08未満										0.8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0.02未満										1.0mg/L以下
14	四塩化炭素			0.0002未満										0.002mg/L以下
15	1・4-ｼﾞｵｷｻﾝ			0.005未満										0.05mg/L以下
16	ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.001未満										0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.001未満										0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
20	ベンゼン			0.001未満										0.01mg/L以下
21	塩素酸			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.02mg/L以下
23	クロロホルム			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	0.1mg/L以下
26	臭素酸			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン			0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（化合物）			0.02未満										0.2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0.03未満										0.3mg/L以下
35	銅（化合物）			0.04										1.0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			5.0										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0.005未満										0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	2.5	3.0	3.4	3.3	4.2	3.6	3.4	3.6	3.4	3.4	2.6	3.0	200mg/L以下
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）			34										300mg/L以下
40	蒸発残留物			72			98			65			68	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0.02未満										0.2mg/L以下
42	ジェオスミン			0.000001未満										0.00001mg/L以下
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ			0.000001未満										0.00001mg/L以下
44	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										0.02mg/L以下
45	フェノール類			0.0005未満										0.005mg/L以下
46	有機物	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/L以下
47	ＰＨ値	7.3	6.6	6.7	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	7.2	7.2	5.8以上～8.6以下
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	５度以下
51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	２度以下

令和７年度　　水 道 水 等 水 質 検 査 成 績 一 覧 表

（第４水源高区第１浄水）

	月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採取月日	4.9	5.1	6.5	7.3	8.7	9.4	10.2	11.13	12.4	1.80	2.12	3.5	
	天候 当日	晴	晴	晴	晴	雨	曇	晴	曇	雪	曇	晴	曇	
	天候 前日													
	気温	11.0	16.0	23.0	30.0	24.0	24.0	22.0	10.0	0.0	4.0	4.0	5.0	
	水温	11.0	14.6	19.0	22.9	26.8	27.5	23.6	13.5	9.6	5.5	6.0	7.5	
1	一般細菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0.0003未満										0.003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0.00005未満										0.0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0.002未満										0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0.004未満										0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.12										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0.08未満										0.8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0.02未満										1.0mg/L以下
14	四塩化炭素			0.0002未満										0.002mg/L以下
15	1・4-ｼﾞｵｷｻﾝ			0.005未満										0.05mg/L以下
16	ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.001未満										0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.001未満										0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
20	ベンゼン			0.001未満										0.01mg/L以下
21	塩素酸			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.02mg/L以下
23	クロロホルム			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.1mg/L以下
26	臭素酸			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（化合物）			0.02未満										0.2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0.03未満										0.3mg/L以下
35	銅（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			4.1										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0.005未満										0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	200mg/L以下
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）			20										300mg/L以下
40	蒸発残留物			47			61			41			54	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0.02未満										0.2mg/L以下
42	ジェオスミン			0.000001未満										0.00001mg/L以下
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ			0.000001未満										0.00001mg/L以下
44	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										0.02mg/L以下
45	フェノール類			0.0005未満										0.005mg/L以下
46	有機物	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/L以下
47	ＰＨ値	7.7	7.6	7.8	7.6	7.5	7.8	8	7.7	7.7	7.5	7.6	7.7	5.8以上～8.6以下
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	５度以下
51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	２度以下

令和７年度　　水 道 水 等 水 質 検 査 成 績 一 覧 表

（第４水源高区第２浄水）

	月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採取月日	4.9	5.1	6.5	7.3	8.7	9.4	10.2	11.13	12.4	1.80	2.12	3.5	
	天候 当日	晴	晴	晴	晴	雨	曇	晴	曇	雪	曇	晴	曇	
	天候 前日													
	気温	12.0	17.0	24.0	30.0	23.0	24.0	22.0	10.0	0.0	4.0	4.0	4.0	
	水温	9.5	12.8	15.1	22.9	21.0	24.5	19.9	13.4	11.1	7.7	5.9	7.5	
1	一般細菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0.0003未満										0.003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0.00005未満										0.0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0.002未満										0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0.004未満										0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.12										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0.08未満										0.8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0.02未満										1.0mg/L以下
14	四塩化炭素			0.0002未満										0.002mg/L以下
15	1・4-ｼﾞｵｷｻﾝ			0.005未満										0.05mg/L以下
16	ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.001未満										0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.001未満										0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
20	ベンゼン			0.001未満										0.01mg/L以下
21	塩素酸			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.02mg/L以下
23	クロロホルム			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.1mg/L以下
26	臭素酸			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（化合物）			0.02未満										0.2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0.03未満										0.3mg/L以下
35	銅（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			4.0										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0.005未満										0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	200mg/L以下
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）			19										300mg/L以下
40	蒸発残留物			36			59			52			49	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0.02未満										0.2mg/L以下
42	ジェオスミン			0.000001未満										0.00001mg/L以下
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ			0.000001未満										0.00001mg/L以下
44	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										0.02mg/L以下
45	フェノール類			0.0005未満										0.005mg/L以下
46	有機物	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/L以下
47	ＰＨ値	8.0	8.0	7.8	7.8	7.6	8.0	8.1	8.0	7.8	7.8	7.8	8	5.8以上～8.6以下
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	５度以下
51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	２度以下

令和７年度　　水 道 水 等 水 質 検 査 成 績 一 覧 表

（ 第 5 水 源 浄 水 ）

	月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採取月日	4.9	5.1	6.5	7.3	8.7	9.4	10.2	11.13	12.4	1.80	2.12	3.5	
	天候 当日	晴	晴	晴	晴	雨	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇	
	天候 前日													
	気温	11.0	16.0	23.0	30.0	24.0	24.0	21.0	7.0	0.0	6.0	4.0	5.0	
	水温	12.6	15.6	20.5	25.1	28.8	28.5	24.5	16.5	13.5	9.7	8.2	10.4	
1	一般細菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0.0003未満										0.003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0.00005未満										0.0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0.002			0.003			0.003			0.003	0.01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0.002未満										0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0.004未満										0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.08										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0.08未満										0.8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0.02未満										1.0mg/L以下
14	四塩化炭素			0.0002未満										0.002mg/L以下
15	1・4-ｼﾞｵｷｻﾝ			0.005未満										0.05mg/L以下
16	ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.001未満										0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.001未満										0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
20	ベンゼン			0.001未満										0.01mg/L以下
21	塩素酸			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.02mg/L以下
23	クロロホルム			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.1mg/L以下
26	臭素酸			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（化合物）			0.02未満										0.2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0.03未満										0.3mg/L以下
35	銅（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			4.6										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0.005未満										0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	2.4	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	200mg/L以下
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）			20										300mg/L以下
40	蒸発残留物			57			74			65			58	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0.02未満										0.2mg/L以下
42	ジェオスミン			0.000001未満										0.00001mg/L以下
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ			0.000001未満										0.00001mg/L以下
44	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										0.02mg/L以下
45	フェノール類			0.0005未満										0.005mg/L以下
46	有機物	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/L以下
47	ＰＨ値	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.3	7.6	7.6	7.7	5.8以上～8.6以下
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

令和７年度　　水 道 水 等 水 質 検 査 成 績 一 覧 表

（ 第 2 水 源 原 水 ）

	月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採取月日	4.9	5.1	6.5	7.3	8.7	9.4	10.2	11.13	12.4	1.8	2.12	3.5	
	天候 当日	晴	晴	晴	晴	雨	曇	晴	曇	雪	曇	晴	曇	
	天候 前日													
	気温	13.0	17.0	24.0	31.0	23.0	26.0	23.0	12.0	0.0	6.0	5.0	7.0	
	水温	12.4	12.5	14.5	17.0	19.8	21.2	20.5	15.5	12.0	13.5	10.6	9.5	
1	一般細菌数			0										100個/mL以下
2	大腸菌			検出せず										検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0.0003未満										0.003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0.00005未満										0.0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0,001未満										0.01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0.002未満										0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0.004未満										0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満										0.01mg/L以下
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.5										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0.08未満										0.8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0.02未満										1.0mg/L以下
14	四塩化炭素			0.0002未満										0.002mg/L以下
15	1・4-ｼﾞｵｷｻﾝ			0,005未満										0.05mg/L以下
16	ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.001未満										0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.001未満										0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
20	ベンゼン			0.001未満										0.01mg/L以下
21	塩素酸													0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸													0.02mg/L以下
23	クロロホルム													0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸													0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン													0.1mg/L以下
26	臭素酸													0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン													0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸													0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン													0.03mg/L以下
30	ブロモホルム													0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド													0.08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（化合物）			0.02未満										0.2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0.03未満										0.3mg/L以下
35	銅（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			4.8										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0,005未満										0.05mg/L以下
38	塩化物イオン			3.8										200mg/L以下
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）			38.0										300mg/L以下
40	蒸発残留物			93										500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0.02未満										0.2mg/L以下
42	ジェオスミン			0.000001未満										0.00001mg/L以下
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ			0.000001未満										0.00001mg/L以下
44	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										0.02mg/L以下
45	フェノール類			0.0005未満										0.005mg/L以下
46	有機物			0.3未満										3mg/L以下
47	ＰＨ値			6.4										5.8以上～8.6以下
48	味			異常なし										異常でないこと
49	臭気			異常なし										異常でないこと
50	色度			0.5未満										５度以下
51	濁度			0.1未満										２度以下
	指標菌検査（大腸菌・嫌気性芽胞菌）	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	大腸菌検出	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	検出しないこと
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	検出しないこと
	農薬３項目（臨時検査）				基準値内									基準値内
	PFOS及びPFOA			0.000002未満										0.00005mg/L以下

令和７年度　　水 道 水 等 水 質 検 査 成 績 一 覧 表

（ 第 3 水 源 原 水 ）

	月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採取月日	4.9	5.1	6.5	7.3	8.7	9.4	10.2	11.13	12.4	1.8	2.12	3.5	
	天候 当日	晴	晴	晴	晴	雨	曇	晴	曇	雪	曇	晴	曇	
	天候 前日													
	気温	13.0	18.0	24.0	32.0	23.0	26.0	23.0	12.0	0.0	6.0	5.0	7	
	水温	9.2	11.5	13.8	16.5	18.8	21.0	20.0	15.0	12.9	10.4	8.6	9.5	
1	一般細菌数			2										100個/mL以下
2	大腸菌			検出せず										検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0.0003未満										0.003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0.00005未満										0.0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0,001未満										0.01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0.002未満										0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0.004未満										0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満										0.01mg/L以下
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.52										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0.08未満										0.8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0.02未満										1.0mg/L以下
14	四塩化炭素			0.0002未満										0.002mg/L以下
15	1・4-ｼﾞｵｷｻﾝ			0,005未満										0.05mg/L以下
16	ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.001未満										0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.001未満										0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
20	ベンゼン			0.001未満										0.01mg/L以下
21	塩素酸													0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸													0.02mg/L以下
23	クロロホルム													0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸													0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン													0.1mg/L以下
26	臭素酸													0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン													0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸													0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン													0.03mg/L以下
30	ブロモホルム													0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド													0.08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（化合物）			0.02未満										0.2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0.05										0.3mg/L以下
35	銅（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			4.7										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0,005未満										0.05mg/L以下
38	塩化物イオン			3.5										200mg/L以下
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）			34.0										300mg/L以下
40	蒸発残留物			77										500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0.02未満										0.2mg/L以下
42	ジェオスミン			0.000001未満										0.00001mg/L以下
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ			0.000001未満										0.00001mg/L以下
44	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										0.02mg/L以下
45	フェノール類			0.0005未満										0.005mg/L以下
46	有機物			0.3未満										3mg/L以下
47	ＰＨ値			6.5										5.8以上～8.6以下
48	味			異常なし										異常でないこと
49	臭気			異常なし										異常でないこと
50	色度			0.5未満										５度以下
51	濁度			0.1未満										２度以下
	指標菌検査（大腸菌・嫌気性芽胞菌）	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	検出しないこと
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	検出しないこと
	農薬３項目（臨時検査）				基準値内									基準値内
	PFOS及びPFOA			0.000002未満										0.00005mg/L以下

令和７年度　　水 道 水 等 水 質 検 査 成 績 一 覧 表

（ 第 4 水 源 原 水 ）

	月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採取月日	4.9	5.1	6.5	7.3	8.7	9.4	10.2	11.13	12.4	1.8	2.12	3.5	
	天候 当日	晴	晴	晴	晴	雨	曇	晴	曇	雪	曇	晴	曇	
	天候 前日													
	気温	12.0	17.0	23.0	30.0	23.0	25.0	22.0	11.0	-1.0	3.0	3.0	4.0	
	水温	11.0	11.6	14.2	14.0	13.0	13.8	13.0	11.6	11.0	10.5	10.5	9.7	
1	一般細菌数			0										100個/mL以下
2	大腸菌			検出せず										検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0.0003未満										0.003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0.00005未満										0.0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0,001未満										0.01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0.002未満										0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0.004未満										0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満										0.01mg/L以下
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.12										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0.08未満										0.8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0.02未満										1.0mg/L以下
14	四塩化炭素			0.0002未満										0.002mg/L以下
15	1・4-ｼﾞｵｷｻﾝ			0,005未満										0.05mg/L以下
16	ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.001未満										0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.001未満										0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
20	ベンゼン			0.001未満										0.01mg/L以下
21	塩素酸													0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸													0.02mg/L以下
23	クロロホルム													0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸													0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン													0.1mg/L以下
26	臭素酸													0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン													0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸													0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン													0.03mg/L以下
30	ブロモホルム													0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド													0.08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（化合物）			0.02未満										0.2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0.03未満										0.3mg/L以下
35	銅（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			3.6										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0,005未満										0.05mg/L以下
38	塩化物イオン			2										200mg/L以下
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）			18.0										300mg/L以下
40	蒸発残留物			54										500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0.02未満										0.2mg/L以下
42	ジェオスミン			0.000001未満										0.00001mg/L以下
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ			0.000001未満										0.00001mg/L以下
44	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										0.02mg/L以下
45	フェノール類			0.0005未満										0.005mg/L以下
46	有機物			0.3未満										3mg/L以下
47	ＰＨ値			7.7										5.8以上～8.6以下
48	味			異常なし										異常でないこと
49	臭気			異常なし										異常でないこと
50	色度			0.5未満										５度以下
51	濁度			0.1未満										２度以下
	指標菌検査（大腸菌・嫌気性芽胞菌）	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	検出しないこと
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ			両方検出せず			両方検出せず			両方検出せず			両方検出せず	検出しないこと
	PFOS及びPFOA			0.000002未満										0.00005mg/L以下

令和７年度　　水 道 水 等 水 質 検 査 成 績 一 覧 表

（第５水源１号井原水）

	月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採取月日			6.5			9.40			12.4			3.5	
	天候 当日			晴			曇			雪			曇	
	天候 前日													
	気温			23.0			24.0			-1.0			4.0	
	水温			13.5			14.2			13.0			11.5	
1	一般細菌数			0										100個/mL以下
2	大腸菌			検出せず										検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0.0003未満										0.003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0.00005未満										0.0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0,001未満										0.01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0.003										0.01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0.002未満										0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0.004未満										0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満										0.01mg/L以下
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.29										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0.08未満										0.8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0.02未満										1.0mg/L以下
14	四塩化炭素			0.0002未満										0.002mg/L以下
15	1・4-ｼﾞｵｷｻﾝ			0,005未満										0.05mg/L以下
16	ｼｽｰ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.001未満										0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.001未満										0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
20	ベンゼン			0.001未満										0.01mg/L以下
21	塩素酸													0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸													0.02mg/L以下
23	クロロホルム													0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸													0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン													0.1mg/L以下
26	臭素酸													0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン													0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸													0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン													0.03mg/L以下
30	ブロモホルム													0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド													0.08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（化合物）			0.02未満										0.2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0.03未満										0.3mg/L以下
35	銅（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			4.4										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0,005未満										0.05mg/L以下
38	塩化物イオン			2.8										200mg/L以下
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）			26.0										300mg/L以下
40	蒸発残留物			71										500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0.02未満										0.2mg/L以下
42	ジェオスミン			0.000001未満										0.00001mg/L以下
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ			0.000001未満										0.00001mg/L以下
44	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										0.02mg/L以下
45	フェノール類			0.0005未満										0.005mg/L以下
46	有機物			0.3未満										3mg/L以下
47	ＰＨ値			7.5										5.8以上～8.6以下
48	味			異常なし										異常でないこと
49	臭気			異常なし										異常でないこと
50	色度			0.5未満										５度以下
51	濁度			0.1未満										２度以下
	指標菌検査（大腸菌・嫌気性芽胞菌）			両方検出せず			両方検出せず			両方検出せず			両方検出せず	検出しないこと
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ													検出しないこと
	PFOS及びPFOA			0.000002未満										0.00005mg/L以下

令和７年度　　水 道 水 等 水 質 検 査 成 績 一 覧 表

（第５水源２号井原水）

	月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採取月日			6.5			9.4			12.4			3.5	
	天候 当日			晴			曇			雪			曇	
	天候 前日													
	気温			23.0			24.0			-1.0			4.0	
	水温			12.5			14.0			12.0			12.0	
1	一般細菌数			0										100個/mL以下
2	大腸菌			検出せず										検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0.0003未満										0.003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0.00005未満										0.0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0,001未満										0.01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0.002										0.01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0.002未満										0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0.004未満										0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満										0.01mg/L以下
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.05										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0.08未満										0.8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0.02未満										1.0mg/L以下
14	四塩化炭素			0.0002未満										0.002mg/L以下
15	1・4-ｼﾞｵｷｻﾝ			0,005未満										0.05mg/L以下
16	ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.001未満										0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.001未満										0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
20	ベンゼン			0.001未満										0.01mg/L以下
21	塩素酸													0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸													0.02mg/L以下
23	クロロホルム													0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸													0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン													0.1mg/L以下
26	臭素酸													0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン													0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸													0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン													0.03mg/L以下
30	ブロモホルム													0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド													0.08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ（化合物）			0.02未満										0.2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0.03未満										0.3mg/L以下
35	銅（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			4										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0,005未満										0.05mg/L以下
38	塩化物イオン			2.2										200mg/L以下
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）			18.0										300mg/L以下
40	蒸発残留物			64										500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0.02未満										0.2mg/L以下
42	ジェオスミン			0.000001未満										0.00001mg/L以下
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ			0.000001未満										0.00001mg/L以下
44	非ｲｵﾝ界面活性剤			0.005未満										0.02mg/L以下
45	フェノール類			0.0005未満										0.005mg/L以下
46	有機物			0.3未満										3mg/L以下
47	ＰＨ値			7.5										5.8以上～8.6以下
48	味			異常なし										異常でないこと
49	臭気			異常なし										異常でないこと
50	色度			0.5未満										５度以下
51	濁度			0.1未満										２度以下
	指標菌検査（大腸菌・嫌気性芽胞菌）			両方検出せず			両方検出せず			両方検出せず			両方検出せず	検出しないこと
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ													検出しないこと
	PFOS及びPFOA			0.000002未満										0.00005mg/L以下