

様式第 2 号（第 6 条関係）

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

平成 2 3 年 2 月 1 7 日

大玉村長 浅 和 定 次
(公印省略)

大玉村条件付一般競争入札設計図書等についての質問事項、及び質問事項に対する回答は下記のとおりです。

記

- 1 工事番号 企第 2 8 号
- 2 工 事 名 平成 2 2 年度 簡易宿泊施設ボイラー改修工事
- 3 回答事項

番号	質 問	回 答
1	灯油炊き給湯器の種別は、水道直圧式か、又は貯湯式のいずれかおたずねします。	M-01 の図面右上に記載のとおり、水道直結型となります。