

様式第2号（第6条関係）

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

平成23年 6月 1日

大玉村長 浅 和 定 次
(公印省略)

大玉村条件付一般競争入札設計図書等について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事番号 住消第1号
- 2 工事名 平成23年度 大玉村消防団第3分団1方部屯所設計業務委託
- 3 回答事項

番号	質 問	回 答
1	地質調査のデータはございますか。	データはありませんので、切抜設計書に示したとおり、今回の設計業務のなかで地質調査（標準貫入試験 10m程度）を行うようにしてください。
2	下水道は敷設されておりますか。	下水道は敷設されていません。仕様書に示したとおり、今回の設計業務のなかで排水処理設備（浄化槽）に係る検討を行うようにしてください。