

様式第2号（第6条関係）

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

平成23年10月 5日

大玉村長 浅 和 定 次  
(公印省略)

大玉村条件付一般競争入札設計図書等について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事番号 企第53号
- 2 工事名 平成23年度 障害者自立支援対策臨時特例基金事業  
ふれんどりー大玉作業所増築工事
- 3 回答事項

番号	質 問	回 答
1	既製品木製建具の内硝子が全てポリカーボネート t=3mm となっていますが、既製品建具では製作されておりませんので、4mm型・3mm透明ガラスと考える見積りしてよろしいでしょうか。又、寸法についても既製品建具寸法でよろしいでしょうか。(WD-1.2.3.4.5.6)	既製品建具同等の品質仕様とし、窓は傷害防止のためポリカーボネート板で見積りしてください。 寸法は、設計図通り（基本有効幅 800以上）としてください。 特注品又は標準品の改造品どちらでもよいです。
2	WD-5 引き手(大型)となっていますが、既製品建具の引き手でよろしいでしょうか。	福島県 人にやさしいまちづくり条例もあり、握り棒形式の引き手としてください。
3	AD-1、1'の引違い戸に引き手(大型)となっていますが、一般引き手しかありませんのでよろしいでしょうか。	上に同じく、握り棒形式の引き手としてください。